



Esta es la preparación necesaria para el funcionamiento de SmartWater PRO.

A la entrada del agua a la instalación se dirige en primer lugar al descalcificador, después alimentaremos el generador de agua caliente sanitaris (Sea caldera, termo o calentador) y justo después de alimentar el ACS montaremos en la tubería de agua fría una válvula reductora de presión, con la idea de reducir la presión aproximadamente a la mitad de la presión de entrada.

*Nunca bajaremos la presión de la fría por debajo de 1 Bar.

A partir de que la tubería de fría esta reducida la presión, montaremos el vaso de expansión que se haya calculado (Nuestro equipo le ayudara en todos los cálculos) y alimentaremos todos los consumos de agua fría.

Gracias a esto ahora en nuestra instalación el circuito de agua caliente tiene aproximadamente el doble de presión que el circuito de agua fría, sin mas procedemos a realizar la instalación tal cual la hemos realizado siempre.

Sin mas modificaciones para poder conseguir dejar preparada la modalidad de “Vivienda Completa de SmartWater Pro”